



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Народная, д. 21-а, г. Псков, 180016
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: pskov@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон: (8112) 29-86-86, факс: (8112) 29-86-75

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений.**

«12» апреля 2018 г.

№ 35-1850-1078/Пр

г. Великие Луки

Директору
ГБУСО «ОПОЧЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ»
Степанову А.А.

Адрес: 182330, Псковская область, г. Опочка,
ул. Басковская, д. 50

На основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Роговцова О.В. от 19.03.2018г. №35-1850/Рк главным государственным инспектором отдела промышленной безопасности (ОПБ) по Псковской области Сенченковым Владимиром Борисовичем была проведена плановая выездная проверка ГБУСО «ОПОЧЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ», осуществляющего эксплуатацию опасного производственного объекта «Котельная» регистрационный № А23-00968-0002, расположенного: 182330, Псковская область, г. Опочка, ул. Басковская, д. 50.

В результате проверки выявлены нарушения требований промышленной безопасности при эксплуатации опасного производственного объекта, зафиксированные актом от 12.04.2018г. № 35-1850-2248/А.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в порядке государственного надзора юридическому лицу предписывается выполнить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений требований законодательства, норм и правил в установленной сфере деятельности в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Сроки исполнения
1.	План локализации и ликвидации аварийных ситуаций ГБУСО «ОПОЧЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ» (ПЛАС) не согласован с ООО Псковсоюзспас.	Ст. 10 п.2 № 116-ФЗ от 21.07.1997г.; П. 1.8 Приказа Ростехнадзора от 26 декабря 2012 года N 781 «Об утверждении Рекомендаций по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах»	01.07.2018
2.	Не представлен утвержденный перечень нормативных документов, применяемых в эксплуатирующей организации.	П. 218 подпункт д) ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116, зарег. в Минюсте 19.05.2014 №32326	01.07.2018
3.	Ответственные лица не в полном объеме обеспечены нормативными правовыми актами, устанавливающими требования промышленной безопасности, а также правила ведения работ на ОПО.	Ст. 9 п.1 № 116-ФЗ от 21.07.1997г.	01.07.2018
4.	Не назначено приказом лицо, ответственное за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО.	П. 5, 7, 8 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.99г. № 263	01.07.2018
5.	Формулировки в приказе ГБУСО «ОПОЧЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ» от 09.11.2015 № 57-хоз о назначении ответственного за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением, а также ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования под давлением, не соответствуют нормативным документам.	П. 218 подпункт б) Федеральных норм и правил (ФНП) «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018
6.	На время отпуска, командировки, болезни или в других случаях отсутствия ответственных специалистов не назначены приказом работники, замещающие их по должности.	П. 223 Федеральных норм и правил (ФНП) «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018
7.	Отсутствует должностная инструкция ответственного за осуществление производственного контроля за	П. 218 подпункт б) Федеральных норм и правил (ФНП) «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется	01.07.2018

	безопасной эксплуатацией оборудования под давлением.	оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	
8.	В п.2.1 должностной инструкции лица, ответственного за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО от 09.05.2015г., указано о возложении обязанностей вышеуказанного ответственного на заместителя директора, а фактически эти обязанности возложены на директора.	П. 10 «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.99г. № 263	01.07.2018
9.	Должностная инструкция лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов от 17.01.2012г., не пересмотрена в связи с истечением срока действия (5 лет) и изменениями нормативных документов.	П. 218 подпункт е) ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018
10.	Производственная инструкция для персонала, обслуживающего паровые котлы, не содержит требований технологической последовательности выполнения различных операций по подготовке к пуску оборудования, вывода в ремонт, допуска персонала к выполнению работ на оборудовании, проверки качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту; нет приложений технологических схем с указанием технических устройств, установки запорной, регулирующей и предохранительной арматуры с нумерацией, соответствующей действительности по месту. Необходимо переработать производственную инструкцию на основе инструкций по эксплуатации котлов заводов-изготовителей с учетом особенностей технологического процесса с приложением технологических схем и режимных карт.	П. 218 подпункт е), ж) ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116, зарег. в Минюсте 19.05.2014 №32326	01.07.2018
11.	Не укомплектован штат работников ОПО с установленными требованиями: отсутствует слесарь КИПиА или договор на обслуживание контрольно-измерительных приборов, предохранительных и блокировочных	Ст. 9 п.1 № 116-ФЗ от 21.07.1997г.; П. 218 подпункт в), ж) ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014	01.07.2018

	устройств, средств сигнализации и защиты со специализированной организацией.	№116, зарег. в Минюсте 19.05.2014 №32326	
12.	Работник, непосредственно связанный с эксплуатацией оборудования под давлением, инженер Матвеев Ю.Г. не аттестован по промышленной безопасности и ФНП (области аттестации А1, Б8.23)	П. 221 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116, зарег. в Минюсте 19.05.2014 №32326	01.07.2018
13.	Не представлен график работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования под давлением.	П. 219 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116, зарег. в Минюсте 19.05.2014 №32326	01.07.2018
14.	Не представлен ремонтный журнал.	П. 298 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116, зарег. в Минюсте 19.05.2014 №32326	01.07.2018
15.	Программа проведения противоаварийных тренировок не соответствует ПЛАС, не представлен график и журнал проведения учебных противоаварийных тренировок с персоналом.	П. 225 подпункт и) ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116, зарег. в Минюсте 19.05.2014 №32326	01.07.2018
16.	Не представлен журнал производственного контроля или иные документы, подтверждающие проведение проверок соблюдения требований промышленной безопасности на предприятии.	П. 11 пп. в) «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утв. Постановлением Правительства РФ от 10.03.99г. № 263; П. 225 подпункт в) ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018
17.	Перед первичным допуском к самостоятельной работе после профессионального обучения, перед допуском к самостоятельной работе на предприятии оформляется протокол первичной проверки знаний (должна быть внеочередная проверка).	П. 229 «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018
18.	В оперативном журнале в котельной отсутствуют записи специалиста, ответственного за исправное состояние и безопасную	П. 248 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом	01.07.2018

	эксплуатацию, о пуске и остановке котлов, о проверках котельной.	Ростехнадзора от 25.03.2014 №116; П.2.2.5 инструкции по эксплуатации котла.	
19.	Отсутствует инструкция и график проверки исправности сигнализации и автоматических защит.	П. 279 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018
20.	Не представлена инструкция и режимные карты по ведению водно-химического режима докотловой и внутрикотловой обработки воды.	П. 248 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018
21.	Помещение котельной не соответствует требованиям проекта в части: ширина прохода между котлами менее 1 метра, на проходе ямы в полу и перепад пола по высоте при отсутствии пандусов.	П. 16, 30 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018
22.	В табличках котлов не указана разрешенная температура	П. 212, пп. б) ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018
23.	На шкалах манометров две красные черты	П. 243 ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 №116	01.07.2018

Юридическому лицу ГБУСО «ОПОЧЕЦКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ» необходимо представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора на имя заместителя руководителя Роговцова О.В. информацию о выполнении настоящего предписания с приложением подтверждающих документов по каждому пункту предписания в указанные в предписании сроки, по адресу: ул. Народная, д. 21 А, г. Псков, 180016.

В соответствии с пунктом 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.